



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych



W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.10.2023 roku na: zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do 24 kWp (nie mniej niż 23 kWp) na dachu budynku Stowarzyszenia przy ul. Kresowej 24 w Zamościu, w którym siedzibę ma Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu o numerze 2023/SPDN/WTZ/1 do Zamawiającego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika/inwertera o sprawności europejskiej \geq 98,2 %?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika/inwertera o sprawności europejskiej \geq 98,2 %.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, którego sposób chłodzenia oparty jest na pracy wentylatora a emitowany hałas nie przekracza 50dB?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, którego sposób chłodzenia oparty jest na pracy wentylatora a emitowany hałas nie przekracza 50dB.

Zamość, 16.10.2023

SKARBNIK
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu
Małgorzata Pogudz-Kusiak